



**Service de la consommation
et des affaires vétérinaires**

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH - 1066 Epalinges

Tél. : +41 21 316 43 43

Fax : +41 21 316 43 00

www.vd.ch/scav

info.labocant@vd.ch

A la Municipalité
de la Commune de Grancy
Le Collège
1117 Grancy

RAPPORT D'ANALYSES CHIMIQUES N° 562

Prélèvement du 09.06.2010

Par : Monsieur Ch. Dutoit, Inspecteur adjoint

Epalinges, le 23 Juin 2010
N/ réf. : lp

Grancy - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune
(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)

Echantillon n° 1 : Ecole - WC - robinet du lavabo

Température (°C)	17.5	Aspect :	
pH	7.5	Bromure (mg Br/l)	< 0.1
Conductivité à 20°C (µS/cm)	572	Oxydabilité (mg KMnO ₄ par litre)	1.7
Turbidité (UT/F)	0.3	Carbone organique total (mg C/l)	0.7
Dureté totale (°F)	32.0	Ammoniaque (mg NH ₄ par litre)	0.005
Dureté carbonatée (°F)	29.4	Nitrite (mg NO ₂ par litre)	0.005
Calcium (mg Ca/l)	111	Orthophosphate (mg PO ₄ par litre)	0.010
Magnésium (mg Mg/l)	10.4		
Sodium (mg Na/l)	7.2		
Potassium (mg K/l)	3.1		
Hydrogénocarbonates (mg HCO ₃ par litre)	359		
Sulfate (mg SO ₄ par litre)	10.7		
Nitrate (mg NO ₃ par litre)	22.0		
Chlorure (mg Cl/l)	13.5		
Fluorure (mg F/l)	0.03		

Conclusions :

Eau dure.

Conforme, du point de vue de la composition chimique et dans la limite des paramètres analysés, aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires.

Grancy - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune

(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)

Echantillon N° 1	Germes aérobies par ml	Escherichia coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
Ecole - WC - robinet du lavabo	0	0	0

Conclusions :

Conforme aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service.



S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONSDIENST
I SERVICE SUISSE D'INSPECTION
S SERVIZIO SVIZZERO D'ISPEZIONE
SWISS INSPECTION SERVICE

N° d'accréditation SIS 037 (selon ISO 17020)



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELENDIENST
T SERVICE SUISSE D'ESSAI
S SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA
SWISS TESTING SERVICE

N° d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)